

## 空調機整備作業仕様書

### ①空調機整備作業(室内機)

#### ・IHP-5 炉前ホール系統室内機

火葬棟エントランスホール東西室内機(ダイキン製 FXYMP140M×2 )

天井内に設置されている室内機の保全整備作業を行う。

取替部品として、プリント基板、サーミスタ、電動弁コイル組立品

フロートスイッチ、ファン組立品、コンデンサとします。

火葬棟炉前ホール東西室内機(ダイキン製 FXYMP140M×2)

天井内で且つキャットウォーク内に設置されている室内機の保全整備作業を行う。

取替部品として、プリント基板、サーミスタ、電動弁コイル組立品

フロートスイッチ、ファン組立品、コンデンサとします。

#### ・IHP-6 告別室・収骨室系統室内機

火葬棟告別室 1、2 室内機(ダイキン製 FXYMP140M×2)

天井内で且つキャットウォーク内に設置されている室内機の保全整備作業を行う。

取替部品として、プリント基板、サーミスタ、電動弁コイル組立品フロートスイッチ、ファン組立品、コンデンサとします。

火葬棟収骨室東西室内機(ダイキン製 FXYMP140M x 1 FXYMP90MAx 1)

天井内に設置されている室内機の保全整備作業を行う。

取替部品として、プリント基板、サーミスタ、電動弁コイル組立品

フロートスイッチ、ファン組立品、コンデンサとします。

### ②空調機洗浄整備作業(室内機)

#### ・IHP-7 炉場系統室内機

火葬棟炉場系統室内機(ダイキン製 FXYTP80M x 4 )

空気 k i r e i サービスにより薬品洗浄作業を行う。

また、洗浄作業に併せて、部品取替作業も行う。

取替部品として、プリント基板、サーミスタ、電動弁コイル組立品

シロッコファン組立品、コンデンサとします。

また、フィルタの取替も実施するものとし、予備として 1 回部品ストックとする。

### ③空調機整備作業(蓄熱タンク:室外)

#### ・IHP-7 炉場系統蓄熱タンク

炉場系統蓄熱タンク(ダイキン製 TSSP560Px 1 )

屋外に設置されている蓄熱タンクの保全整備を行う。

取替部品として、各フロートスイッチ、電動弁駆動部、サーミスタ

プリント基板、水用サーミスタとします。

・IHP-1 ロビー・エントランス系統蓄熱タンク

ロビー・エントランス系統蓄熱タンク(TSSP560P >< 1 )屋外に設置されている蓄熱タンクの保全整備を行う。

取替部品として、電動弁駆動部、サーミスタ、プリント基板、水用サーミスタとします。